

Chełm, dnia 18. 11. 2008 r.

ZDM-TU-4113/RZP/256/4811/08

Sz.P.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
*budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych
w rejonie skrzyżowania Przemysłowa - Wołyńska
w Chełmie*

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *budowę sygnalizacji świetlnej dla pieszych w rejonie skrzyżowania Przemysłowa - Wołyńska w Chełmie*.

Treść zapytań:

1. W załączniku nr 6: kosztorys ofertowy w części 2, Roboty kablowe w pozycji 12 został podany do wyceny kabel wielożyłowy 140x1,5mm². Czy Zamawiającemu rzeczywiście chodziło o takie parametry kabla ?
2. W dokumencie Sygnalizacja_Przemysłowa_Opis (załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), na stronie dotyczącej „Zestawienia podstawowych materiałów” w pozycji 26 znajdują się 24 sztuki Studni SKR-1, których Zamawiający nie uwzględnił w kosztorysie. Czy Zamawiającemu rzeczywiście chodziło o taką liczbę studni ?

Wyjaśnienia:

Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną. W obu przypadkach wątpliwości Wykonawcy wynikają z omyłek pisarskich w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym

Ad. 1. Należy wycenić kabel wielożyłowy 14x1,5mm².

Ad. 2. Należy wycenić wykonanie 2 studni.

Dyrektor

inż. Krzysztof Tomasiak