

Chełm, dnia 06. 11. 2009 r.

ZDM-TU-4100/RZP/273/4417/09

**Sz.P.**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:**  
*przeгляд i ocenę stanu technicznego kanału  
deszczowego w ulicach I Pułku Szwoleżerów –  
Plac Niepodległości w Chełmie*

### **Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przeгляд i ocenę stanu technicznego kanału deszczowego w ulicach I Pułku Szwoleżerów – Plac Niepodległości w Chełmie*.

Treść zapytań:

1. Proszę podać głębokość posadowienia kanału.
2. Jaka jest wielkość studni – średnica ?
3. Czy kanały przebiegają w linii dróg utwardzonych umożliwiające dojazd dla pojazdów specjalnych o masie 26 ton ?

Wyjaśnienia:

- Ad. 1. Głębokość posadowienia kanału wynosi od 2,1m do 3m.
- Ad. 2. Średnica studni wynosi 1400mm.
- Ad. 3. Kanały przebiegają w linii dróg utwardzonych ograniczonych znakiem zakazu B-5. Dojazd dla pojazdów specjalnych o masie 26 ton jest możliwy po uprzednim uzyskaniu zgody od Prezydenta Miasta Chełm.

  
Dyrektor  
inż. Krzysztof Tomasiak