

Chełm, dnia 18 maja 2011r.

ZDM-TI-4101/RZP/72/1511/11

Sz. P.
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na :
Przebudowę ulicy I Pułku Szwoleżerów
w Chełmie na odcinku od km 0+000,00
do km 0+460,00

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00.*

Treść zapytania:

SST D-05.03.13 punkt 2.3 tablica 1 – prosimy o określenie rodzaju asfaltu, jaki ma zostać zastosowany do wytworzenia mieszanki SMA do warstwy ścieralnej. Tablica 1 nie zawiera takiej informacji.

Wyjaśnienie:

Rodzaj asfaltu jaki ma zostać zastosowany do wytworzenia mieszanki SMA do warstwy ścieralnej: asfalt 50/70.

Dyrektor
(inż. Krzysztof Tomasiak)