

Chełm, dnia 23 kwietnia 2013r.

ZDM-TI-4100/RZP/45/1420/13

Sz. P.
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia na: „*opracowanie
dokumentacji projektowych na budowę
i przebudowę ulic na terenie miasta
Chełm*”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm*”.

Treść zapytań:

W opisie inwestycji dla poszczególnych zadań (załącznik nr 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 do SIWZ) podano, że zakresy przebudowy lub renowacji sieci określi projektant branży sanitarnej po przeprowadzeniu przeglądu sieci.

Jak interpretować przegląd sieci – monitoring czy ocena wizualna, ma to duże znaczenie w określeniu kosztów.

Wyjaśnienia:

W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 4 przegląd sieci należy interpretować jako monitoring.

W przypadku zadania nr 2 zamawiający dopuszcza możliwość oceny wizualnej. Przegląd sieci nie dotyczy zadania nr 3.

Dyrektor
Inż. Krzysztof Tomasiak