

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
22-100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1
tel. (082) 563-32-28
tel./fax (082) 563-38-39
NIP 563-18-76-135

Chełm, dnia 16 września 2013r.

ZDM-TU-4104/RZP/101/3402/13

Sz. P.
Wykonawcy, którzy pobrali
SIWZ w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na:
*„Czyszczenie kanalizacji
deszczowej na terenie miasta
Chełm”*

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm”.


Treść zapytań:

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz danych z inwentaryzacji stwierdzamy, że rzeczywiste wartości średnic sieci kanalizacji deszczowej są sprzeczne z wartościami podanymi w ofercie (0,15÷0,40) w n/w ulicach:

1. Piłsudskiego – DN 800
2. Rolnicza – DN 1200
3. Przemysłowa (od ul. Wołyńskiej do ul. Fabrycznej) – DN 800
4. Wolności (sięgacze do 3-go Maja) – DN 500
5. Zachodnia (do Biedronki) – DN 800

Wyjaśnienia:

W wyżej wymienionych ulicach będą czyszczone przykanaliki oraz wpusty uliczne bez ciągów głównych.


Dyrektor
Inż. Krzysztof Tomaszewski