

Chełm, dnia 30 lipca 2013r.

ZDM-TI-4101/RZP/83/2758/13

Sz. P.
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia na: „Przebudowę
skrzyżowania ulic Rejowiecka -
Szpitalna w Chełmie ”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie”.

Treść zapytań:

1. Ze względu na krótki okres realizacji i prawdopodobieństwo wystąpienia niskich temperatur w okresie jesiennym (październik, listopad) wnosimy o skrócenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego do maksymalnie 1 roku. Według zaleceń producentów materiałów do oznakowania poziomego grubowarstwowego, oznakowanie powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 5°C i po min. 2 tygodniach od czasu zakończenia robót bitumicznych. Przy rozdrobnieniu robót i ich czasochłonności należy liczyć się z tym, że oznakowanie poziome możliwe będzie do wykonania dopiero w miesiącu listopadzie.
2. Przedmiar robót na trasy rowerowe w poz. 20 i na ulicę Rejowiecką w poz. 32 zakłada wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na nawierzchni z kostki brukowej. Według zaleceń producentów materiałów do oznakowania grubowarstwowego, oznakowanie na nawierzchniach kostkowych nie jest wskazane, ze względu na brak przyczepności. W związku z tym wnosimy o zmianę oznakowania na nawierzchni kostkowych, na oznakowania cienkowarstwowe.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 2, wnosimy o wyłączenie oznakowania z gwarancji. Podstawę ku temu stanowią „warunki Techniczne” WT-W97 wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, które w Rozdziale 7 wprowadzają ograniczenia gwarancyjne dla oznakowań cienkowarstwowych, a mianowicie: „na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy , przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca.”

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości skrócenia okresu gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany oznakowania.

Ad. 3 jw.

Dyrektor

inż. Krzysztof Tomasiak