

Chełm, dnia 26 marca 2013r.

ZDM-TI-4101/RZP/30/969/13

Sz. P.
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia na: „Przebudowę ulicy
Jadwigi Młodowskiej w Chełmie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę ulicy Jadwigi Młodowskiej w Chełmie*.

Treść zapytań:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału z jakiego ma być wykonana balustrada (wg SST – Wykonawca zamówi prefabrykowaną balustradę szczeblinkową u producenta posiadającą aprobatę techniczną, gotowy wyrób należy zabezpieczyć farbą proszkową w kolorze) natomiast wg Projektu Wykonawczego Ark. 9 Mur Oporowy – balustradę należy wykonać ze stali niklowanej.

Wyjaśnienia:

- Ad. 1** Balustradę w murze oporowym należy wykonać ze stali niklowanej.

Dyrektor

inż. Krzysztof Tomasiak