

Chełm, dnia 29 września 2014r.

ZDM-TI-4101/RZP/73/3368/14

Sz. P.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
W postępowaniu o udzielenie  
zamówienia na: „Przebudowę  
skrzyżowania ulic Lwowska oraz H.  
Wiercieńskiego w Chełmie”

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *przebudowę skrzyżowania ulic Lwowska oraz H. Wiercieńskiego w Chełmie*.

#### Treść zapytania:

1. W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym, a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.  
Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.  
Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.

#### Wyjaśnienie:

1. Zamawiający nie dopuszcza użycia lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.

Dyrektor

Janusztof Tomasiak