

Chełm, dnia 17 lutego 2015r.

ZDM-TI-4101/RZP/7/393,473/15

Sz. P.

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wymianę nawierzchni asfaltowej ul. Łowieckiej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą”**

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Łowieckiej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Ogrodniczą.*

### Treść zapytań:

1. W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. Nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym, a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.  
Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.  
Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA. W załączeniu przesyłam opinie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych w budownictwie drogowym.
2. Wnosimy o zmodyfikowanie karty gwarancyjnej poprzez uzupełnienie jej o następujące zapisy:
  - w ust. 7.4 dodać do treści „... wynikających z wadliwego wykonania robót”,
  - dodać ust. 7.4.1 precyzujący jednoznacznie, jakie wady nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, a mianowicie wady powstałe:
    - a) Na skutek siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się stan klęski żywiołowej, powodzi, podtopienia, wymulenia, namulenia itp.
    - b) Z powodu normalnego zużycia obiektu lub jego części,
    - c) W wyniku nieodpowiednich rozwiązań projektowych,

- d) Z użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, usterek (wad) powstałych wskutek nieprawidłowej konserwacji oraz braku lub zaniechania systematycznego, właściwego bieżącego utrzymania i ochrony,
- e) Wskutek uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych, w tym również wandalizmu,
- f) Z powodu ujawnionego braku nośności.

**Wyjaśnienia:**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia do produkcji mieszanki mastyksowo-grysowej SMA lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmodyfikowania karty gwarancyjnej poprzez jej uzupełnienie o zaproponowane zapisy.

Dyrektor

*inż. Krzysztof Tomasiak*