

Chełm, dnia 22 lipca 2016r.

ZDM-TI-4101/RZP/37/2920/16

**Sz. P.**  
**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**  
**w postępowaniu o udzielenie**  
**zamówienia na: „Remont ulicy Majdan**  
**w Chełmie”**

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *remont ulicy Majdan w Chełmie*.

#### Treść zapytań:

1. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm. Wyrównanie pod warstwę ścieralną przyjęte zostało w ilości 60 m<sup>3</sup>. W związku z tym prosimy o załączenie tabeli wyrównań, z której wynika ilość kruszywa przyjętego na wyrównanie.
2. Z ilości kruszywa wynika, że wyrównanie kruszywem przyjęte na powierzchni 600 m<sup>2</sup>, podczas gdy cała powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi 6000 m<sup>2</sup>. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy stan pozostałego odcinka nie wymaga wyrównania i pozwoli na wykonanie warstwy ścieralnej o założonej grubości.

#### Wyjaśnienia:

1. Przedmiotowym zamówieniem jest remont polegający na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni ulicy Majdan przez wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni z frezu bitumicznego. Zarząd Dróg Miejskich nie dysponuje tabelą wyrównań. Ilość kruszywa przyjętego do wykonania została oceniona na podstawie stanu istniejącego nawierzchni.
2. Założono konieczność wyrównania lokalnych nierówności.

Zupoważnienia  
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich  
  
mgr inż. Tadeusz Szwed